信頼のMark



薬注タンクユニット

楽おき





飲料水・プール等の残留塩素管理に活躍します。

🕠 共立機巧株式会社


涂 用


- ・水処理薬液の定量注入に。
- 大規模ビルの二次滅菌、小規模水道、簡易水道、プール等の塩素滅菌に。
- ・ボイラーの清缶剤、防錆剤の定量注入に・食品、化学、印刷等各種工場の薬液定量注入に。
- ・理化学、医療分野での定量注入に。
- ・研究室、実験プラント等の定量注入に。


型式		PET-05	PET-10	PET-20			
タンク容量		50L	100L	200L			
	本体	ポリエチレン(PE)					
タンク 材質	ドレンバルブ	硬質塩化ビニール (PVC)					
	レベルゲージ	透明塩化ビニールパイプ(PVC)					
	パッキン	FKM または EPT ^{※1}					
搭載可能ポンプ		MGI型 ^{※2} (25~500ml/min)					
ポンプ搭載台数		2台					
標準付属品		レベルゲージ、ドレンバルブ、鍵フック(施錠器具は含みません)					
		φ 6 × φ 1 1 P V Cホース(ポンプを搭載する場合)、取扱説明書					
オプション※3		ポンプカバー、タンクストッパ、フロートスイッチ					
		攪拌機、フローサイト、電極座、残留塩素計 etc					

- ※1 ご使用液により、パッキン材質を変更可能です。
- ※2 MGI型についての詳細は、「電磁駆動定量注入ポンプ プロポンMGI型」を参照下さい。
- ※3 オプションの詳細は、弊社までお問合せ下さい。

形寸法図







型式	W	L	Ι	Α	В
PET-05	500	545	490	310	540
PET-10	500	545	720	310	540
PET-20	600	645	875	410	640

※容量によって形状は異なります。

性能向上のため、予告なく仕様・外形等を変更させて頂くことがあります。

お求めは



● 共立機巧株式会社

http://www.kyoritsukiko.co.jp

社/名古屋市中村区岩塚本通3-3 〒453-0861 TEL(052)412-5111

F A X (052)412-9000

東京支店/東京都千代田区九段南3-8-11 〒102-0074 TEL(03)3512-8181 飛栄九段ビル9階 FAX(03)3512-8686

大阪支店/大阪市北区東天満1-6-6 〒530-0044 TEL(06)6353-2111 オーセンビル9階 F A X (06)6353-6433